

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Na dostawę oraz montaż klimatyzatorów

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Sąd Rejonowy w Chełmie

Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 16

22-100 Chełm

Tel. 82 562-25-53, 82 562-25-43

e-mail: gospodarczy@chelm.sr.gov.pl

NIP: 563-10-66-206

REGON 000322985

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.chelm.sr.gov.pl

Godziny pracy Sądu:

Od 7:30 do 18:00 (w poniedziałki)

Od 7:30 do 15:30 (od wtorku do piątku)

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 1/21 Dyrektora Sądu dot. zasad gospodarowania środkami publicznymi, których wartość szacunkowa jest mniejsza niż kwota 130 000 zł netto.
2. Zamawiające zastrzega sobie możliwość:
 - a) Zmiany postanowień Zapytania ofertowego przed terminem składania ofert,
 - b) Odwołania niniejszego postępowania bez podania przyczyny – tzw. „unieważnienie postępowania” w każdym czasie do momentu rozstrzygnięcia postępowania.
3. Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

III. Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

39717000-1 wentylatory i urządzenia klimatyzacyjne

45331220-4 instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

IV. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia – do 20 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

V. Nazwa przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa i montaż 7 kompletów klimatyzatorów kompletnych naściennych we wskazanym korytarzu oraz pomieszczeniach biurowych znajdujących się na pierwszym piętrze w budynku Sądu przy Pl. Kościuszki 3.

- 1) Jednostki zewnętrzne będą montowane na ścianach/elewacji budynku. Nie ma możliwości zamontowania z przodu budynku (z frontu) jednostek zewnętrznych. Ściany wykonane są:

1. w jednej części budynku z karton gips + ok. 70 cm muru (cegła, opoka), nie ma ocieplenia,
2. W drugiej części budynku z konstrukcji stalowej wypełnionej pustakiem (suporex), elewacja ocieplona styropianem.
- 2) Zamawiający dopuszcza odprowadzanie skroplin na zewnątrz jak i do łazienek.
- 3) Klimatyzatory zasilane będą z rozdzielni elektrycznej oraz gniazdek elektrycznych.
- 4) Wszystkie instalacje należy prowadzić w przestrzeni sufitowej w korytkach zgodnie z przepisami dotyczącymi budynków użyteczności publicznej, jednocześnie powinna gwarantować przestrzeganie przepisów budowlanych oraz BHP w tym zakresie a także być estetyczna. W budynku nie ma podwieszanych sufitów.
- 5) Zamawiający zaleca Oferentom uczestnictwo w wizji lokalnej na obiekcie.

W formularzu oferty należy podać cenę jednostkową za jeden klimatyzator kompletny oraz za całość 7 klimatyzatorów. Montaż jednego klimatyzatora oraz za całość montażu 7 klimatyzatorów.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o jeden dodatkowy klimatyzator o mocy 2,5 kw, jeśli będzie posiadał środki finansowe.

Wykonawca wystawi fakturę za rzeczywistą ilość dostarczonych i zamontowanych klimatyzatorów.

Termin gwarancji minimum 36 miesięcy wraz z serwisem gwarancyjnym i przeglądem (nie rzadziej niż dwa razy do roku) wliczone w łączną cenę.

Specyfikacja dla 1 komplet klimatyzatorów o mocy 3,5 KW

MINIMALNE WYMAGANIA

Wydajność chl.- nom.(min.) [kW] 3,5

Wydajność grz.- nom.(min.) [kW] 3,7

Zasilanie f/V/Hz 1/230/50

Poziom ciś. akustycznego [dB(A)] 38/33/29/21

Temp. pracy (chl.) Min.-Max (wew/zew.) [°C] 21~35/ -10~43

Temp. pracy (grz.) Min.-Max (wew/zew.) [°C] 10~27/ -15~24

Czynnik chłodniczy R32

Klasa energetyczna ogrzewania A +

Klasa energetyczna chłodzenia A ++

Specyfikacja dla 3 kompletnych klimatyzatorów o mocy 5,0 KW

MINIMALNE WYMAGANIA

Wydajność chl.- nom.(min.) [kW] 5,0

Wydajność grz.- nom.(min.) [kW] 5,2

Zasilanie f/V/Hz 1/230/50

Poziom ciś. akustycznego [dB(A)] 44/40/35/28

Temp. pracy (chl.) Min.-Max (wew/zew.) [°C] 21~35/ -10~43

Temp. pracy (grz.) Min.-Max (wew/zew.) [°C] 10~27/ -15~24

Czynnik chłodniczy R32

Klasa energetyczna ogrzewania A +

Klasa energetyczna chłodzenia A ++

Specyfikacja dla 3 kompletnych klimatyzatorów o mocy 2,5 KW

MINIMALNE WYMAGANIA

Wydajność chl.- nom.(min.) [kW] 2,5

Klasa energetyczna chłodzenia A ++

Wydajność grz.- nom.(min.) [kW] 2,9

Zasilanie f/V/Hz 1/230/50

Poziom ciś. akustycznego [dB(A)] 37/32/28/20

Temp. pracy (chl.) Min.-Max (wew/zew.) [°C] 21~35/ -10~43

Temp. pracy (grz.) Min.-Max (wew/zew.) [°C] 10~27/ -15~24

Czynnik chłodniczy R32

VI. Inne wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia:

1. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w formie protokołu, podpisanego przez osoby wyznaczone ze strony Zamawiającego i Wykonawcy
2. Forma i termin płatności – przelew nastąpi w ciągu 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. Do oferty należy dołączyć co najmniej jedne referencje, potwierdzające wykonanie usługi dostawy i montażu klimatyzatorów.
4. Pozostałe wymagania zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do zaproszenia.

VII. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 28.10.2021 r. do godz. 13:00.
e-mailem : gospodarczy@chelm.sr.gov.pl według **formularza oferty stanowiącego załącznik nr 2 do Zaproszenia.**

Zamawiający ma prawo wezwania Wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty.

Osoba do kontaktów P. Dariusz Nadworski tel. 82 562-25-43.

VIII. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE.

IX. KRYTERIUM OCENY OFERT

1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. Zamawiający wybierze ofertę najtańszą spośród ofert nie odrzuconych.
2. Cena stanowi 100 % kryterium wyboru. Maksymalną liczbę punktów (100) otrzyma Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich innych wymagań określonych w niniejszym zaproszeniu a w przypadku uchylenia się tego Wykonawcy od zawarcia umowy – następnemu w kolejności oferującemu najniższą cenę.
3. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożono oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców postępowania, którzy złożyli oferty o takiej samej cenie do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować ceny wyższej niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach. Zamawiający ma prawo wzywać Wykonawców wielokrotnie do czasu złożenia przez nich różnych cen. Brak złożenia oferty dodatkowej w terminie jest równoznaczny z oświadczeniem o utrzymaniu dotychczasowej ceny.

X. Cena powinna zawierać:

W cenie podanej w formularzu oferty muszą zostać ujęte wszystkie koszty mające wpływ na realizację przedmiotowego zamówienia.

XI. Postanowienia końcowe

Sądem właściwym dla rozpoznawania wszelkich sporów jest Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.

XII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Informacja zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.chelm.sr.gov.pl w zakładce RODO.

Wykaz załączników:

- a) nr 1 – wzór umowy;
- b) nr 2 - Formularz ofertowy;

INSPEKTOR

/-/ Dariusz Nadworski

*(podpis Specjalisty ds. zamówień publicznych/
Osoby zajmującej się zamówieniami do 30000 Euro*

**pf. Zastępcy Kierownika
Oddziału Finansowego**

/-/ Sylwia Rokicka

(podpis Z-cy Kierownika Oddz. Finansowego)